

# Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:  
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин  
29.11.2024 года

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 009/G-29/11/24 от 29.11.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика <sup>1</sup>	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРММАТЕРИАЛЫ". Адрес: 394026, РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, улица Антонова-Овсеенко, 38
Наименование объекта испытаний <sup>1</sup>	Вспученный перлитовый песок ВПМ М75. продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"
Изготовитель <sup>1</sup>	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРММАТЕРИАЛЫ". Адрес: 394026, РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, улица Антонова-Овсеенко, 38
План (метод) отбора образцов <sup>1</sup>	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 009/G-29/11/24
Идентификационный номер образца	№ 009/G-29/11/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Зерновой состав, мм	ГОСТ 10832-2009	0,16-1,25	0,16-1,25
Полный остаток на сите, % по массе при диаметре отверстий:	ГОСТ 10832-2009	От 85 до 100 До 10 Не допускается	92 2 Не обнаружено
d			
D 2D			
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 10832-2009	До 75 включ.	64
Марка по насыпной плотности	ГОСТ 10832-2009	М75	М75
Теплопроводность при температуре (25 ± 5) °С, Вт/(м* °С), не более	ГОСТ 10832-2009	0,043	0,032
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов A <sub>эфф</sub> , Бк/кг, не более	ГОСТ 10832-2009	370	154
Влажность, %, не более	ГОСТ 10832-2009	2	0,48

<sup>1</sup> Информация предоставлена заказчиком

## Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,  
3Б

### Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ