

Российская Федерация г. Воронеж  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «Формматериалы»  
 394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38  
 тел. (473) 2-22-33-52, 2-22-33-53

**Паспорт № ОБРАЗЦ**  
**Песок кварцевый желтый мытый для строительных работ**  
**ГОСТ 8736-2014**  
 Подгорненское месторождение строительных и формовочных песков

Дата отгрузки:  
 Количество:  
 Потребитель:

№	Наименование показателя	Норма	Результаты испытаний
1	Класс		I
2	Модуль крупности		1,886
3	Полный остаток на сите №063, % средний мелкий	30 - 45 10 - 30	20,04
4	Частный остаток глины в комках на сите, % 10мм 5мм	не норм.	--
5	Содержание глины в комках, % не более средний мелкий	0,25 0,35	--
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более средний мелкий	2 3	0,35
7	Истинная плотность песка, г/см <sup>3</sup>	2,0-2,8	2,62
8	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1,52
9	Содержание ракушечников Аэфф, Вг/кг, не более	370	<14,8
10	Содержание вредных компонентов и примесей, %: Сера Хлориды Сульфиды Сульфаты Органические примеси	≤ 1,0 ≤ 0,15 ≤ 1,0 ≤ 1,0 не норм.	0,14 0,09 0,05 0,09 нет
11	Влажность, %		3,86
12	Коэффициент фильтрации, м/сут (по ГОСТ 25584-2016)		4-7

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 8736-14, пункт 7  
 Сертификат соответствия № РОСС RU.НБ06.Н19051 № 0038417 до 12.02.2027 г.  
 Продукт соответствует ГОСТ 8736-2014

Трун

Отметка ОК

